

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Nr notyfikacji /Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 278/B-2007

Nr 278/B – 2007


Świadectwo Badań Wstępnych Typu (ITT) do normy PN-EN 14351-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi opisanych w sprawozdaniu nr 278/B-2007 część 1, oznaczonych nr 1, dostarczonych przez firmę:


IMPOL

64-111 Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 5


Obiekt badany	Właściwość/ Wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B= 1050 H= 2090	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 3A (Ciśnienie próbne 100 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania	4.14.			Klasa 3 (Max. ciśn. próbne 600 Pa)
Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1.	Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa 9 m ³ /h m ² lub 2,25 m ³ /h m

Kierownik Jakości


 mgr inż. Andrzej Żyła

“**LTB**” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny


 mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 11 maja 2007 r.